

Prüfbescheinigung Fachbetrieb nach WHG Wiederkehrende Prüfung



Industrie Service

Bei Rückfragen:

Abteilung Druckbehälter, Tankanlagen, Wasserst
Telefon: 089 5791-1746
Telefax: 089 5791-1775
E-Mail: IS.AN1.MUC@tuev-sued.de

KOVAR a.s.

TÜV Equipment: 2624285
Passwört Netinform:

Dagmar Bergerova
Leskovec #p. 212
756 11 Valasská Polanka

Überw.vertr.Nr.: MUC-151019/10
Branchencode: 2.7 Rückhaltesysteme
2.8 Wannen

Standort:
KOVAR a.s.

Anlagenart: LAU- und HBV-Anlagen
Tätigkeit an: Fremdanlagen
Ansprechpartner: Dagmar Bergerova
Stoffe: Wassergefährdende
Flüssigkeiten mit Flammpunkt
größer 55°C

Leskovec #p. 212
756 11 Valasská Polanka

Echtheitsüberprüfung über den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App 'TÜV SÜD Verify'.

Folgende Prüfungen wurden durchgeführt: Schulung betrieblich verantwortlicher Personen, Geräte und Ausrüstung, Zwischenlagerung, Referenzanlage, Nachweise der Vorschriften

Tätigkeiten:

- Errichten
- Instand setzen

Weitere Angaben zur Tätigkeit:

**Aufstellen von Auffangwannen aus Stahl
Reperatur von Auffangwannen aus Stahl
Beschichten von Auffangwannen aus Stahl**

Hinweis 1: In Containern

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkungen:

- Frau Bergerova muss innerhalb der kommenden 1 1/2 Jahre eine Schulung im Sinne von § 63 Abs. 1 AwSV besuchen. Das ist eine Aufrischungsschulung für Sachkundige von WHG Fachbetrieben.
- Als Referenzanlage wurden die in der Produktion befindlichen Container begutachtet.
- Die Lagerung der Materialien erfolgt nur kurzfristig in einem Aussenlager und dann in einem automatischen eingehausten Hochregallager.
- Eine geeignete schwarz / weiss Trennung für eine eventuelle Herstellung von Auffangwannen aus Edelstählen kann aufgrund der räumlichen Gegebenheiten realisiert werden.

Prüfberichts-Nr.: 2624285-622-WAW-20171005
Equipmentnr.: 2624285
Material: 622-WAW
Datum: 05.10.2017
- Seite 1 von 3 -

Telefon: 089 5791-1746
Telefax: 089 5791-1775
www.tuev-sued.de/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung München
Abteilung Druckbehälter, Tankanlagen,
Wasserstofftechnik
Westendstr. 199

**Folgeblatt zur Prüfbescheinigung
Fachbetrieb nach WHG
Wiederkehrende Prüfung**



Industrie Service

Bei Rückfragen:

Abteilung Druckbehälter, Tankanlagen, Wasserst

Telefon: 089 5791-1746

Telefax: 089 5791-1775

E-Mail: IS.AN1.MUC@tuev-sued.de

Echtheitsüberprüfung über den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App 'TÜV SÜD Verify'.

Nächste wiederkehrende Prüfung: 10/2019

Tag der Prüfung: 05.10.2017

Sachverständige(r)

Peter Szalata

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Szalata'.

Prüfberichts-Nr.: 2624285-622-WAW-20171005
Equipmentnr.: 2624285
Material: 622-WAW
Datum: 05.10.2017
- Seite 2 von 3 -

Telefon: 089 5791-1746
Telefax: 089 5791-1775
www.tuev-sued.de/is

TÜV[®]

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung München
Abteilung Druckbehälter, Tankanlagen,
Wasserstofftechnik
Westendstr. 199